

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月4日	9月4日	9月4日	9月4日
採取時刻	11:10	10:35	11:05	10:40
Cs-134(約2年)	48	110	110	10
Cs-137(約30年)	410	950	840	57
全	460	2,600	1,500	210
H-3(約12年)	ND(120)	520	320	240

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

