

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月20日	9月20日	9月20日	9月20日
採取時刻	8:32	8:12	8:24	8:15
Cs-134(約2年)	60	100	320	9.1
Cs-137(約30年)	450	920	2,500	81
全	600	2,500	3,300	260
H-3(約12年)	ND(130)	480	ND(130)	ND(130)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

