

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月25日	9月25日	9月25日	9月25日
採取時刻	11:03	10:40	10:54	10:45
Cs-134(約2年)	61	120	230	ND(14)
Cs-137(約30年)	480	950	1,800	73
全	550	2,500	2,100	250
H-3(約12年)	ND(120)	500	150	180

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

