


福島第一原子力発電所構内排水路のサンプリングデータについて



福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1/2)

単位: Bq/L

	A排水路排水口							物揚場排水口						
	6月30日	7月1日	7月2日	7月3日	7月4日	7月5日	7月6日	6月30日	7月1日	7月2日	7月3日	7月4日	7月5日	7月6日
採取日	6月30日	7月1日	7月2日	7月3日	7月4日	7月5日	7月6日	6月30日	7月1日	7月2日	7月3日	7月4日	7月5日	7月6日
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:25	7:43	7:20	8:05	7:25	7:40	7:25
降雨量(mm/日)	0	1	12.5	12.5	5	2	0	0	1	12.5	12.5	5	2	0
流量(m ³ /秒)	0.004	0.004	0.007	0.053	0.013	0.006	0.005	0.007	0.008	0.007	0.017	0.009	0.008	0.009
Cs-134(約2年)	1.0	0.85	0.74	ND(0.67)	1.3	0.92	1.2	ND(0.64)	ND(0.67)	0.74	ND(0.83)	ND(0.81)	ND(0.66)	ND(0.51)
Cs-137(約30年)	9.5	10	7.3	5.6	9.7	5.8	8.8	1.3	ND(0.92)	2.2	3.8	2.8	2.1	1.9
全β	11	19	10	8.0	22	11	17	ND(3.4)	2.7	6.0	9.2	5.5	6.4	ND(3.4)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	12	-

単位: Bq/L

	K排水路排水口							C排水路 35m盤						
	6月30日	7月1日	7月2日	7月3日	7月4日	7月5日	7月6日	6月30日	7月1日	7月2日	7月3日	7月4日	7月5日	7月6日
採取日	6月30日	7月1日	7月2日	7月3日	7月4日	7月5日	7月6日	6月30日	7月1日	7月2日	7月3日	7月4日	7月5日	7月6日
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:08	6:48	7:03	6:50	7:05	7:12	6:45
降雨量(mm/日)	0	1	12.5	12.5	5	2	0	0	1	12.5	12.5	5	2	0
流量(m ³ /秒)	0.011	0.014	0.015	0.057	0.022	0.016	0.016	0.011	0.012	0.017	0.118	0.020	0.012	0.010
Cs-134(約2年)	ND(0.99)	1.2	5.6	3.8	4.1	2.1	1.3	ND(0.58)	ND(0.62)	ND(0.55)	ND(0.70)	ND(0.75)	ND(0.58)	ND(0.59)
Cs-137(約30年)	7.1	7.9	41	27	27	14	12	ND(0.87)	ND(0.83)	2.1	3.4	ND(0.92)	1.8	ND(0.71)
全β	14	12	62	44	38	28	19	ND(3.2)	ND(3.4)	11	17	5.3	8.5	ND(2.7)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	130	-	-	-	-	-	-	11	-

* 太枠内が今回公表データ。他は7月7日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2/2)

単位: Bq/L

	A排水路排水口							物揚場排水口						
	7月14日	7月15日	7月16日	7月17日				7月14日	7月15日	7月16日	7月17日			
採取日	7月14日	7月15日	7月16日	7月17日				7月14日	7月15日	7月16日	7月17日			
採取時刻	7:00	7:56	7:00	7:00				8:22	7:35	7:20	8:00			
降雨量(mm/日)	0	0	2.5	0				0	0	2.5	0			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	1.3	1.2	0.88	ND(0.74)				ND(0.71)	ND(0.59)	ND(0.74)	ND(0.98)			
Cs-137(約30年)	9.3	10	8.0	4.9				1.6	1.9	1.4	1.8			
全β	17	19	13	15				3.7	3.4	3.7	3.4			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

単位: Bq/L

	K排水路排水口							C排水路 35m盤						
	7月14日	7月15日	7月16日	7月17日				7月14日	7月15日	7月16日	7月17日			
採取日	7月14日	7月15日	7月16日	7月17日				7月14日	7月15日	7月16日	7月17日			
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00				7:15	7:05	7:05	6:45			
降雨量(mm/日)	0	0	2.5	0				0	0	2.5	0			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	1.5	ND(0.88)	1.0	1.1				ND(0.59)	ND(0.55)	ND(0.59)	ND(0.65)			
Cs-137(約30年)	15	6.6	8.1	7.7				ND(0.66)	ND(0.86)	ND(0.79)	0.74			
全β	21	12	11	18				ND(3.2)	ND(3.2)	ND(3.2)	3.9			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

* 太枠内が今回公表データ。他は7月17日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

<前回公表までの最高値>

単位: Bq/L

	A排水路排水口	物揚場排水口	K排水路排水口	C排水路 35m盤
Cs-134(約2年)	46 [14/6/12]	56 [14/6/12]	280 [14/5/21]	22 [14/6/12]
Cs-137(約30年)	130 [14/6/12]	160 [14/6/12]	910 [15/9/9]	57 [14/6/12]
全 β	200 [14/6/12]	190 [14/6/12]	1500 [14/8/26] [15/9/9]	5400 [15/2/22]
H-3(約12年)	29 [14/5/7]	35 [14/5/7]	820 [14/6/18]	2500 [15/6/18]

* カッコ内は、各値の採取日を示す。