

福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水 加重平均サンプル分析結果(2017年6月分)

単位: Bq/L

	東京電力	第三者機関	運用目標	告示濃度 限度	WHO飲料水 水質 ガイドライン
セシウム134	ND(0.0050)	ND(0.0058)	1	60	10
セシウム137	0.013	0.0067	1	90	10
全アルファ	ND(3.8)	ND(3.9)	-		
全ベータ	ND(0.72)	ND(0.63)	3(1) <sup>(注)</sup>		
トリチウム	910	930	1,500	60,000	10,000
ストロンチウム90	ND(0.0017)	ND(0.0057)	-	30	10

\* 第三者機関: 日本分析センター

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

(注) 運用目標の全ベータについては、10日に1回程度の分析では、検出限界値を1 Bq/Lに下げて実施。

東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度  
(別表第2第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

(注) 加重平均サンプルとは、排水前に採取した試料を、各回の排水量に比例した割合で混合した試料を意味する。

## (参考) 累計排水量(2017年6月分)

単位: m<sup>3</sup>

一時貯水タンクA (サンプルタンクA)		一時貯水タンクB (サンプルタンクB)		一時貯水タンクC (サンプルタンクC)		一時貯水タンクD (サンプルタンクD)	
排水日	排水量	排水日	排水量	排水日	排水量	排水日	排水量
6月4日	770	6月5日	734	6月7日	424	6月8日	693
6月13日	876	6月14日	834	6月15日	732	6月17日	813
6月22日	731	6月23日	643	6月24日	710	6月25日	755
6月30日	989						
計	3,366	計	2,211	計	1,866	計	2,261

一時貯水タンクE (サンプルタンクE)		一時貯水タンクF (サンプルタンクF)		一時貯水タンクG (サンプルタンクG)		
排水日	排水量	排水日	排水量	排水日	排水量	
6月9日	938	6月2日	747	6月3日	728	
6月18日	909	6月10日	981	6月12日	984	
6月27日	753	6月19日	772	6月20日	742	
		6月28日	793	6月29日	775	
計	2,600	計	3,293	計	3,229	