

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水									
	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-13	E-14
採取日	11月21日	11月21日	11月21日	11月21日	11月21日	11月21日		11月21日	11月21日	11月21日
採取時刻	9:27	9:31	9:35	9:05	9:23	9:29		9:40	9:13	9:33
全	ND(14)	14	ND(14)	ND(14)	14	ND(14)		ND(14)	ND(14)	ND(14)
H-3(約12年)	ND(110)	160	120	ND(110)	ND(110)	170		250	360	120

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。