

## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水									
	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-13	E-14
採取日	12月5日	12月5日	12月5日	12月5日	12月5日	12月5日	/	12月5日	12月5日	12月5日
採取時刻	9:32	9:37	9:41	9:18	9:30	9:40	/	9:45	9:08	9:45
全	ND(13)	ND(13)	ND(13)	ND(13)	ND(13)	ND(13)	/	ND(14)	ND(14)	ND(14)
H-3(約12年)	ND(110)	250	140	ND(110)	ND(110)	ND(110)	/	520	500	120

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。