

## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水									
	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-13	E-14
採取日	12月12日	12月12日	12月12日	12月12日	12月12日	12月12日	/	12月12日	12月12日	12月12日
採取時刻	9:43	9:48	9:53	9:20	9:37	9:42	/	9:58	9:28	9:47
全	15	23	15	15	29	ND(14)	/	23	21	43
H-3(約12年)	ND(110)	290	140	ND(110)	ND(110)	120	/	1,900	560	ND(110)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

< 参考 > 前回公表までの最高値 (H4エリア周辺)

単位: Bq/L

	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6
全	710,000 {11/10}	650 {9/4}	570 {9/18}	1,300 {9/15}	100 {9/24}	63 <9/9>
H-3(約12年)	790,000 {10/17}	530 {10/5} <1/3>	7,700<4/28>	2,600 <2/18,3/1>	3,100 {11/10,11/13}	350 {12/18} <1/1>
	E-7	E-8	E-9	E-10	E-11	E-12
全	60 <8/13>	36 {3/10}	31,000 {9/2}	210 {10/24}	170 {3/11}	37 <1/23>
H-3(約12年)	1,100 <2/19>	2,300 {11/13}	51,000 {11/25}	54,000 <1/21>	1,000 <2/12>	2,900 <2/12>
	E-13	E-14	ウェルポイント	F-1		
全	21 {1/6}	93 {10/10}	16,000 {11/28}	36 <8/19>		
H-3(約12年)	1,800 {4/14}	640 <8/26>	190,000 {11/30}	770 <2/25>		

\* カッコ内は、各値の採取日を示す。〔 〕は2013年、 [ ]は2014年、 { }は2015年、 ( )は2016年、 { }は2017年。