

## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水									
	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-13	E-14
採取日	12月22日	12月22日	12月22日	/	/	/	12月22日	/	/	/
採取時刻	9:08	9:15	9:21	/	/	/	9:14	/	/	/
全	ND(12)	ND(12)	16	/	/	/	2,000	/	/	/
H-3(約12年)	ND(110)	280	ND(110)	/	/	/	ND(110)	/	/	/

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。