

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水									
	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-13	E-14
採取日	12月26日	12月26日	12月26日	12月26日	12月26日	12月26日	/	12月26日	12月26日	12月26日
採取時刻	9:19	9:24	9:30	8:54	9:13	9:19	/	9:35	9:02	9:23
全	17	28	25	ND(16)	18	ND(16)	/	29	ND(11)	ND(11)
H-3(約12年)	ND(120)	180	ND(120)	ND(120)	ND(120)	180	/	3,200	430	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。