

## 福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H6エリア周辺)

単位:Bq/L

	H6エリア周辺地下水		
	G-1	G-2	G-3
採取日	11月4日	11月4日	11月4日
採取時刻	8:15	8:20	8:28
全	ND(15)	ND(15)	ND(15)
H-3(約12年)	1,600	880	ND(120)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。