

## 福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H6エリア周辺)

単位:Bq/L

	H6エリア周辺地下水		
	G-1	G-2	G-3
採取日	11月5日	11月5日	11月5日
採取時刻	7:26	7:32	7:40
全	ND(16)	ND(16)	ND(16)
H-3(約12年)	1,800	1,500	ND(120)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。