

福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H6エリア周辺)

単位:Bq/L

	H6エリア周辺地下水		
	G-1	G-2	G-3
採取日	11月6日	11月6日	11月6日
採取時刻	10:25	10:34	10:39
全	ND(14)	ND(14)	ND(14)
H-3(約12年)	1,800	810	ND(110)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。