

2017年11月13日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H6エリア周辺)

単位:Bq/L

	H6エリア周辺地下水		
	G-1	G-2	G-3
採取日	11月11日	11月11日	11月11日
採取時刻	7:49	7:54	7:58
全	ND(13)	ND(13)	ND(13)
H-3(約12年)	2,000	660	ND(120)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。