

## 福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H6エリア周辺)

単位:Bq/L

	H6エリア周辺地下水		
	G-1	G-2	G-3
採取日	12月8日	12月8日	12月8日
採取時刻	9:01	9:05	9:10
全	ND(12)	14	13
H-3(約12年)	560	750	160

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。