

## 福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果（H6エリア周辺）

単位:Bq/L

	H6エリア周辺地下水		
	G-1	G-2	G-3
採取日	12月14日	12月14日	12月14日
採取時刻	10:30	10:35	10:40
全 $\beta$	ND(14)	ND(14)	ND(14)
H-3(約12年)	500	750	160

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。