

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月6日	10月6日	10月6日	10月6日
採取時刻	9:30	9:10	9:20	9:13
Cs-134(約2年)	52	110	190	ND(7.6)
Cs-137(約30年)	390	910	1,600	69
全	490	2,300	2,000	200
H-3(約12年)	ND(120)	500	230	250

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

