

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月11日	10月11日	10月11日	10月11日
採取時刻	8:32	8:03	8:24	8:06
Cs-134(約2年)	46	130	120	ND(8.0)
Cs-137(約30年)	310	980	1,000	68
全	400	2,500	1,500	240
H-3(約12年)	ND(120)	470	270	200

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

