

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月20日	10月20日	10月20日	10月20日
採取時刻	9:15	8:55	9:07	9:00
Cs-134(約2年)	33	130	120	ND(8.0)
Cs-137(約30年)	270	970	990	48
全	290	2,600	1,500	220
H-3(約12年)	120	490	310	170

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

