

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月25日	10月25日	10月25日	10月25日
採取時刻	8:08	7:54	8:03	7:57
Cs-134(約2年)	550	110	110	ND(6.6)
Cs-137(約30年)	4,100	970	850	71
全	6,500	2,300	1,400	240
H-3(約12年)	310	410	540	200

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

