

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月1日	11月1日	11月1日	11月1日
採取時刻	8:21	8:00	8:15	8:03
Cs-134(約2年)	660	140	89	ND(12)
Cs-137(約30年)	5,200	1,100	730	45
全	8,600	2,700	3,900	180
H-3(約12年)	510	390	1,200	240

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。