

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月3日	11月3日	11月3日	11月3日
採取時刻	9:25	9:05	9:18	9:10
Cs-134(約2年)	540	120	64	ND(9.2)
Cs-137(約30年)	4,200	1,100	550	47
全	7,600	2,600	4,000	110
H-3(約12年)	400	350	1,100	220

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。