

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月17日	11月17日	11月17日	11月17日
採取時刻	9:15	8:55	9:06	8:57
Cs-134(約2年)	170	98	91	ND(13)
Cs-137(約30年)	1,400	880	740	54
全	2,000	2,700	3,000	180
H-3(約12年)	310	480	700	240

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。