

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月22日	11月22日	11月22日	11月22日
採取時刻	8:15	7:56	8:08	7:59
Cs-134(約2年)	300	100	90	ND(11)
Cs-137(約30年)	2,400	790	760	46
全	3,500	2,800	3,100	190
H-3(約12年)	290	470	770	240

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。