

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月24日	11月24日	11月24日	11月24日
採取時刻	9:26	9:05	9:19	9:08
Cs-134(約2年)	180	95	81	7.9
Cs-137(約30年)	1,400	780	700	41
全	2,000	2,700	3,000	170
H-3(約12年)	260	480	650	220

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。