

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月27日	11月27日	11月27日	11月27日
採取時刻	9:21	9:38	9:29	9:42
Cs-134(約2年)	250	92	110	ND(13)
Cs-137(約30年)	2,200	830	750	58
全	3,300	2,700	3,200	200
H-3(約12年)	280	470	640	150

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。