

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月29日	11月29日	11月29日	11月29日
採取時刻	8:06	7:51	8:00	7:54
Cs-134(約2年)	300	84	93	8.6
Cs-137(約30年)	2,400	770	790	57
全	3,200	2,700	3,100	170
H-3(約12年)	270	500	600	240

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。