

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月4日	12月4日	12月4日	12月4日
採取時刻	10:08	9:43	9:58	9:48
Cs-134(約2年)	300	98	88	ND(8.4)
Cs-137(約30年)	2,300	790	750	61
全	3,400	2,700	3,200	250
H-3(約12年)	220	360	540	220

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。