

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月8日	12月8日	12月8日	12月8日
採取時刻	9:14	8:53	9:03	8:57
Cs-134(約2年)	280	100	110	ND(7.2)
Cs-137(約30年)	2,300	840	940	69
全	3,600	2,800	3,200	210
H-3(約12年)	240	440	540	180

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。