

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月15日	12月15日	12月15日	12月15日
採取時刻	9:35	9:15	9:25	9:18
Cs-134(約2年)	330	100	110	ND(7.6)
Cs-137(約30年)	2,600	820	940	45
全	3,800	2,700	3,000	290
H-3(約12年)	330	460	610	ND(130)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。