

2017年12月22日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月20日	12月20日	12月20日	12月20日
採取時刻	8:00	7:43	7:53	7:46
Cs-134(約2年)	300	90	97	6.6
Cs-137(約30年)	2,500	810	870	44
全	3,800	2,800	2,900	170
H-3(約12年)	300	460	600	220

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。