

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月22日	12月22日	12月22日	12月22日
採取時刻	9:02	8:45	8:56	8:48
Cs-134(約2年)	310	99	100	ND(7.6)
Cs-137(約30年)	2,500	840	850	49
全	4,100	2,700	2,900	160
H-3(約12年)	330	530	620	280

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。