

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

| | 1号機放水路立坑水 | | 2号機放水路立坑水 | |
|--------------|-----------|--------|-----------|---------|
| | 上流側 | 下流側 | 上流側 | 下流側 |
| 採取日 | 12月29日 | 12月29日 | 12月29日 | 12月29日 |
| 採取時刻 | 9:08 | 8:49 | 9:00 | 8:52 |
| Cs-134(約2年) | 280 | 87 | 110 | ND(9.8) |
| Cs-137(約30年) | 2,400 | 860 | 930 | 49 |
| 全 | 4,300 | 1,900 | 3,000 | 94 |
| H-3(約12年) | 320 | 470 | 580 | 240 |

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。