

福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

< 参考資料 >
 2017年10月4日
 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	/	10月2日	/	10月2日	/	10月2日	/	10月2日	/	10月2日	/	10月2日
採取時刻	/	7:25	/	7:30	/	7:35	/	7:40	/	7:47	/	7:55
全	/	ND(12)	/	ND(12)	/	ND(12)	/	ND(12)	/	ND(12)	/	ND(4.5)
H-3(約12年)	/	25	/	28	/	28	/	37	/	1,800	/	120

(注)No.7、No.12の全 については、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

< 参考 > 前回公表までの最高値

単位:Bq/L

	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6
全	ND	ND	ND	ND	ND	ND
H-3(約12年)	40 [11/26]	84 [12/31]	72 <5/8>	120 <3/25, 5/12>	58 (3/31)	230 <4/8>

	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
全	ND	ND	ND	ND	ND	ND
H-3(約12年)	690 <4/8>	110 2/1	500 (2/4)	3,300 (2/4)	1,100 (2/4)	2,300 <6/30>

* カッコ内は、各値の採取日を示す。[]は2013年、()は2014年、[]は2015年、()は2016年、[]は2017年。

