

福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	11月23日		11月23日		11月23日		11月23日		11月23日	11月23日	11月23日	
採取時刻	6:57		7:01		7:08		7:15		7:20	7:25	7:34	
全	ND(12)		ND(12)		ND(12)		ND(3.8)		ND(12)	ND(12)	ND(12)	
H-3(約12年)	20		20		41		24		330	1,900	590	

(注)No.7、No.12の全 については、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。