

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

| 測定場所 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | ND(5.4) | ND(5.0) | ND(6.4) | ND(5.3) | ND(5.3) | ND(5.1) | ND(4.2) | ND(3.8) | ND(4.6) | ND(5.6) | ND(4.9) | ND(5.2) | ND(4.2) | ND(4.6) | ND(4.8) | ND(5.3) | ND(5.9) | ND(5.5) | ND(4.9) | ND(5.3) |
| | ND(4.8) | ND(4.4) | ND(5.0) | ND(3.9) | ND(4.4) | ND(3.9) | ND(4.6) | ND(4.2) | ND(4.8) | ND(3.9) | ND(3.6) | ND(4.4) | ND(4.6) | ND(4.3) | ND(4.0) | ND(4.3) | ND(4.3) | ND(5.0) | ND(4.7) | ND(4.5) |
| | ND(4.3) | ND(4.2) | ND(4.7) | ND(3.8) | ND(5.1) | ND(4.9) | ND(5.3) | ND(4.2) | ND(3.9) | ND(4.6) | ND(4.9) | ND(4.6) | ND(4.4) | ND(4.3) | ND(4.7) | ND(4.7) | ND(3.3) | ND(5.3) | ND(3.9) | ND(4.9) |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ND(4.4) | ND(4.7) | ND(4.1) | ND(4.7) | ND(3.9) | ND(4.8) | ND(4.7) | ND(4.0) | ND(4.8) | ND(4.6) | ND(4.0) | ND(4.9) | ND(4.6) | ND(4.8) | ND(5.1) | ND(4.4) | ND(4.0) | ND(3.4) | ND(4.7) | ND(5.3) |
| | - | ND(3.7) | - | - | - | - | - | - | ND(4.5) | - | - | - | - | - | - | ND(5.1) | - | - | - | - |
| | ND(5.9) | ND(6.5) | ND(5.7) | ND(6.0) | ND(5.7) | ND(5.4) | ND(5.4) | ND(5.8) | ND(5.6) | ND(5.5) | ND(5.9) | ND(6.4) | ND(6.8) | ND(6.5) | ND(6.1) | ND(5.9) | ND(5.9) | ND(5.7) | ND(5.3) | ND(5.8) |
| | ND(4.5) | ND(5.2) | ND(4.8) | ND(5.7) | ND(4.0) | ND(5.7) | ND(4.6) | ND(4.9) | ND(4.6) | ND(5.2) | ND(4.8) | ND(5.4) | ND(6.0) | ND(5.0) | ND(4.7) | ND(4.2) | ND(4.0) | ND(3.6) | ND(5.1) | ND(6.0) |
| | ND(4.6) | ND(3.9) | ND(4.5) | ND(4.5) | ND(4.6) | ND(5.2) | ND(6.2) | ND(4.8) | ND(4.2) | ND(6.2) | ND(3.7) | ND(4.6) | ND(4.4) | ND(4.1) | ND(4.6) | ND(4.3) | ND(4.6) | ND(4.6) | ND(4.7) | ND(5.6) |

Cs-134 (Bq/L)

| 測定場所 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | ND(3.0) | ND(5.0) | ND(4.3) | ND(5.8) | ND(5.3) | ND(3.9) | ND(3.7) | ND(5.3) | ND(5.3) | ND(3.9) | ND(5.0) | ND(6.0) | ND(6.3) | ND(3.8) | ND(5.6) | ND(5.5) | ND(5.5) | ND(5.6) | ND(4.0) | ND(4.4) |
| | ND(5.2) | ND(4.0) | ND(3.7) | ND(4.1) | ND(3.2) | ND(4.0) | ND(4.3) | ND(3.6) | ND(4.3) | ND(5.1) | ND(4.3) | ND(3.7) | ND(3.7) | ND(4.6) | ND(4.1) | ND(4.4) | ND(4.0) | ND(5.0) | ND(5.0) | ND(3.6) |
| | ND(5.2) | ND(4.5) | ND(3.7) | ND(3.6) | ND(5.0) | ND(4.3) | ND(4.0) | ND(4.3) | ND(3.6) | ND(4.5) | ND(5.2) | ND(4.8) | ND(4.8) | ND(4.5) | ND(4.5) | ND(4.3) | ND(3.2) | ND(4.8) | ND(4.4) | ND(4.3) |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ND(4.4) | ND(4.6) | ND(5.3) | ND(4.4) | ND(3.6) | ND(3.7) | ND(4.3) | ND(4.8) | ND(4.8) | ND(4.3) | ND(4.6) | ND(4.6) | ND(4.6) | ND(3.7) | ND(3.9) | ND(4.3) | ND(4.6) | ND(3.0) | ND(4.8) | ND(3.6) |
| | - | ND(4.4) | - | - | - | - | - | - | ND(4.1) | - | - | - | - | - | - | ND(5.0) | - | - | - | - |
| | 7.4 | 8.0 | 8.1 | 7.4 | 9.3 | 6.4 | 6.4 | 9.7 | 10 | 8.4 | 7.4 | 9.4 | 11 | ND(5.7) | 11 | 9.6 | 12 | ND(6.7) | 5.7 | 7.0 |
| | ND(6.3) | ND(4.0) | ND(4.7) | ND(5.0) | ND(5.6) | ND(5.0) | ND(4.6) | ND(5.3) | ND(5.1) | ND(4.4) | ND(5.6) | ND(5.3) | ND(5.8) | ND(5.3) | ND(3.2) | ND(4.3) | ND(5.3) | ND(4.0) | ND(3.6) | ND(5.2) |
| | ND(4.7) | ND(5.0) | ND(3.6) | ND(4.2) | ND(4.5) | ND(4.0) | ND(5.0) | ND(4.8) | ND(6.0) | ND(5.0) | ND(4.3) | ND(3.7) | ND(3.7) | ND(4.8) | ND(3.7) | ND(5.3) | ND(5.0) | ND(3.0) | ND(3.5) | ND(3.5) |

Cs-137 (Bq/L)

| 測定場所 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | ND(4.4) | ND(3.8) | ND(5.2) | ND(6.0) | ND(4.8) | ND(4.4) | ND(4.2) | ND(4.8) | ND(5.2) | ND(5.6) | ND(3.8) | ND(4.8) | ND(4.4) | ND(4.8) | ND(4.8) | ND(3.9) | ND(4.8) | ND(3.8) | ND(4.3) | ND(3.8) |
| | ND(3.4) | ND(5.1) | ND(5.1) | ND(4.8) | ND(4.4) | ND(3.4) | ND(4.5) | ND(3.7) | ND(3.7) | ND(3.7) | ND(3.2) | ND(3.2) | ND(4.6) | ND(4.6) | ND(3.3) | ND(4.3) | ND(3.9) | ND(3.8) | ND(4.2) | ND(3.8) |
| | ND(4.5) | ND(4.4) | ND(3.8) | ND(3.4) | ND(4.7) | ND(3.4) | ND(4.8) | ND(4.7) | ND(3.9) | ND(4.2) | ND(5.0) | ND(3.4) | ND(5.0) | ND(5.0) | ND(4.3) | ND(4.3) | ND(4.5) | ND(3.9) | ND(4.2) | ND(3.9) |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ND(4.3) | ND(4.0) | ND(3.4) | ND(4.0) | ND(4.8) | ND(4.8) | ND(4.7) | ND(3.7) | ND(4.3) | ND(4.2) | ND(4.6) | ND(4.2) | ND(4.2) | ND(3.7) | ND(3.9) | ND(3.9) | ND(3.9) | ND(3.8) | ND(3.8) | ND(3.8) |
| | - | ND(4.8) | - | - | - | - | - | - | ND(4.8) | - | - | - | - | - | - | ND(5.2) | - | - | - | - |
| | 77 | 81 | 74 | 57 | 60 | 62 | 57 | 76 | 63 | 76 | 64 | 68 | 66 | 58 | 73 | 73 | 76 | 67 | 49 | 66 |
| | ND(4.8) | ND(3.8) | ND(5.2) | ND(4.2) | ND(3.8) | ND(3.8) | ND(3.8) | ND(5.2) | ND(3.2) | ND(4.4) | ND(4.4) | ND(5.2) | ND(5.2) | ND(4.8) | ND(4.7) | ND(3.9) | ND(3.9) | ND(3.9) | ND(4.3) | ND(5.6) |
| | ND(3.8) | ND(4.7) | ND(4.2) | ND(3.9) | ND(3.9) | ND(3.4) | ND(3.8) | ND(4.2) | ND(5.9) | ND(4.5) | ND(4.3) | ND(4.2) | ND(4.2) | ND(5.0) | ND(4.7) | ND(5.6) | ND(3.4) | ND(3.9) | ND(3.8) | ND(5.0) |

「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。
 は が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定(2011/4/29～)
 は地下水流の下流側であることから、追加で測定(2011/5/26～)
 を追加で測定(2011/5/30～)
 を追加で測定(2011/8/2～)
 NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

< 測定箇所 >
 4号T/B建屋南東
 プロセス主建屋北東
 プロセス主建屋南東
 プロセス主建屋南西
 雑固体廃棄物減容処理建屋南
 サイトバンカ建屋南西
 焼却工作建屋 西側
 雑固体廃棄物減容処理建屋北
 サイトバンカ建屋南東