

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

測定場所	10/29	10/30	10/31	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14			
	ND(5.2)	1	ND(4.8)	ND(5.8)	ND(5.7)	ND(5.3)	ND(5.0)	ND(4.5)	ND(5.4)	ND(4.6)	ND(3.4)	ND(5.2)	ND(4.3)	ND(5.5)	ND(4.8)	ND(3.6)	ND(4.4)			
	ND(4.0)	1	ND(4.7)	ND(5.0)	ND(4.9)	ND(3.4)	ND(4.3)	ND(4.1)	ND(4.4)	ND(4.2)	ND(4.0)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(5.2)	ND(3.7)	ND(5.5)	ND(4.0)			
	ND(4.5)	1	ND(4.4)	ND(6.1)	ND(4.6)	ND(5.1)	ND(4.4)	ND(4.8)	ND(3.7)	ND(4.6)	ND(4.0)	ND(3.9)	ND(4.2)	ND(4.8)	ND(4.2)	ND(4.3)	ND(5.1)			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ND(3.8)	1	ND(5.1)	ND(4.1)	ND(4.5)	ND(4.8)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(4.7)	ND(4.0)	ND(5.7)	ND(4.9)	ND(4.1)	ND(5.6)	ND(5.5)	ND(3.4)			
	-	-	ND(4.8)	-	-	-	-	-	ND(5.0)	-	-	-	-	-	-	ND(5.5)	-			
	ND(4.7)	1	ND(5.8)	ND(6.4)	ND(5.8)	ND(5.3)	ND(5.1)	ND(5.6)	ND(4.7)	ND(5.5)	ND(5.4)	ND(5.3)	ND(5.5)	ND(5.9)	ND(5.2)	ND(5.3)	ND(5.3)			
	ND(4.6)	1	ND(5.8)	ND(5.5)	ND(4.9)	ND(4.6)	ND(5.4)	ND(4.1)	ND(5.2)	ND(5.1)	ND(4.6)	ND(4.9)	ND(4.5)	ND(4.5)	ND(5.5)	ND(4.6)	ND(4.2)			
	ND(4.4)	1	ND(4.0)	ND(4.7)	ND(4.2)	ND(4.3)	ND(4.9)	ND(5.2)	ND(4.1)	ND(5.5)	ND(4.7)	ND(4.2)	ND(5.5)	ND(5.4)	ND(4.3)	ND(4.4)	ND(4.5)			

Cs-134 (Bq/L)

測定場所	10/29	10/30	10/31	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14			
	ND(5.0)	1	ND(4.0)	ND(5.7)	ND(5.4)	ND(4.3)	ND(3.6)	ND(4.4)	ND(5.3)	ND(3.8)	ND(3.8)	ND(4.6)	ND(6.0)	ND(3.6)	ND(5.0)	ND(3.0)	ND(4.8)			
	ND(5.5)	1	ND(3.6)	ND(4.1)	ND(5.1)	ND(4.3)	ND(4.6)	ND(3.6)	ND(3.9)	ND(4.1)	ND(4.4)	ND(3.7)	ND(3.9)	ND(3.6)	ND(3.7)	ND(3.8)	ND(4.3)			
	ND(3.6)	1	ND(5.5)	ND(3.8)	ND(3.6)	ND(4.3)	ND(4.1)	ND(4.3)	ND(3.2)	ND(3.8)	ND(4.6)	ND(3.5)	ND(4.5)	ND(3.8)	ND(5.2)	ND(4.3)	ND(4.0)			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ND(5.1)	1	ND(4.1)	ND(3.6)	ND(4.3)	ND(5.3)	ND(3.7)	ND(3.5)	ND(4.4)	ND(4.4)	ND(4.6)	ND(3.8)	ND(4.0)	ND(4.8)	ND(4.0)	ND(3.3)	ND(4.3)			
	-	-	ND(3.6)	-	-	-	-	-	ND(4.8)	-	-	-	-	-	-	ND(5.1)	-			
	ND(6.9)	1	ND(6.3)	ND(5.8)	ND(6.5)	ND(4.8)	5.7	8.1	5.9	ND(5.2)	ND(9.6)	7.6	ND(6.0)	ND(5.6)	ND(10)	6.8	ND(5.2)			
	ND(5.6)	1	ND(7.0)	ND(4.6)	ND(5.6)	ND(4.4)	ND(4.7)	ND(5.1)	ND(3.9)	ND(3.9)	ND(4.7)	ND(3.8)	ND(4.0)	ND(4.0)	ND(4.4)	ND(3.3)	ND(4.8)			
	ND(2.7)	1	ND(4.0)	ND(3.2)	ND(4.8)	ND(5.2)	ND(5.0)	ND(4.0)	ND(5.2)	ND(4.6)	ND(4.4)	ND(5.1)	ND(4.4)	ND(4.6)	ND(4.5)	ND(4.8)	ND(4.3)			

Cs-137 (Bq/L)

測定場所	10/29	10/30	10/31	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14			
	ND(5.6)	1	5.5	ND(4.3)	ND(5.2)	ND(5.2)	ND(4.8)	ND(5.3)	ND(4.9)	ND(3.8)	ND(5.4)	ND(5.6)	ND(4.8)	ND(4.4)	ND(4.4)	ND(3.2)	ND(4.9)			
	ND(4.0)	1	ND(4.9)	ND(3.4)	ND(4.8)	ND(4.0)	ND(3.4)	ND(3.7)	ND(4.2)	ND(4.2)	ND(4.1)	ND(3.7)	ND(4.2)	ND(4.2)	ND(3.2)	ND(4.3)	ND(4.7)			
	ND(4.7)	1	ND(4.4)	ND(5.0)	ND(3.8)	ND(4.3)	ND(3.8)	ND(4.2)	ND(5.3)	ND(4.7)	ND(3.9)	ND(4.4)	ND(3.4)	ND(4.2)	ND(3.8)	ND(4.6)	ND(3.2)			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ND(5.4)	1	ND(4.3)	5.0	ND(5.4)	ND(5.4)	ND(4.4)	ND(4.1)	ND(3.7)	ND(3.4)	ND(4.2)	ND(3.9)	3.5	4.9	ND(4.4)	ND(3.7)	ND(4.6)			
	-	-	ND(4.3)	-	-	-	-	-	ND(4.2)	-	-	-	-	-	-	ND(5.1)	-			
	44	1	71	67	46	54	45	53	57	48	41	44	55	43	50	43	47			
	24	1	18	18	14	14	10	11	9.2	8.8	12	9.4	12	6.2	7.6	6.3	5.3			
	ND(3.9)	1	ND(4.4)	ND(5.0)	ND(4.1)	ND(4.3)	ND(4.4)	ND(4.5)	ND(3.9)	ND(5.7)	ND(3.9)	ND(3.7)	ND(4.8)	ND(3.8)	ND(4.5)	ND(5.1)	ND(3.7)			

「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。  
 は が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定(2011/4/29～)  
 は地下水流の下流側であることから、追加で測定(2011/5/26～)  
 を追加で測定(2011/5/30～)  
 を追加で測定(2011/8/2～)  
 NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。  
 1 悪天候により採取中止

< 測定箇所 >  
 4号T/B建屋南東  
 プロセス主建屋北東  
 プロセス主建屋南東  
 プロセス主建屋南西  
 雑固体廃棄物減容処理建屋南  
 サイトバンカ建屋南西  
 焼却工作建屋 西側  
 雑固体廃棄物減容処理建屋北  
 サイトバンカ建屋南東