

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

測定場所	10/29	10/30	10/31	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17
	ND(5.2)	1	ND(4.8)	ND(5.8)	ND(5.7)	ND(5.3)	ND(5.0)	ND(4.5)	ND(5.4)	ND(4.6)	ND(3.4)	ND(5.2)	ND(4.3)	ND(5.5)	ND(4.8)	ND(3.6)	ND(4.4)	ND(4.8)	ND(4.3)	ND(4.4)
	ND(4.0)	1	ND(4.7)	ND(5.0)	ND(4.9)	ND(3.4)	ND(4.3)	ND(4.1)	ND(4.4)	ND(4.2)	ND(4.0)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(5.2)	ND(3.7)	ND(5.5)	ND(4.0)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(4.7)
	ND(4.5)	1	ND(4.4)	ND(6.1)	ND(4.6)	ND(5.1)	ND(4.4)	ND(4.8)	ND(3.7)	ND(4.6)	ND(4.0)	ND(3.9)	ND(4.2)	ND(4.8)	ND(4.2)	ND(4.3)	ND(5.1)	ND(5.0)	ND(4.8)	ND(4.5)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ND(3.8)	1	ND(5.1)	ND(4.1)	ND(4.5)	ND(4.8)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(4.7)	ND(4.0)	ND(5.7)	ND(4.9)	ND(4.1)	ND(5.6)	ND(5.5)	ND(3.4)	ND(4.2)	ND(4.8)	ND(4.7)
	-	-	ND(4.8)	-	-	-	-	-	ND(5.0)	-	-	-	-	-	-	ND(5.5)	-	-	-	-
	ND(4.7)	1	ND(5.8)	ND(6.4)	ND(5.8)	ND(5.3)	ND(5.1)	ND(5.6)	ND(4.7)	ND(5.5)	ND(5.4)	ND(5.3)	ND(5.5)	ND(5.9)	ND(5.2)	ND(5.3)	ND(5.3)	ND(5.9)	ND(5.6)	ND(6.1)
	ND(4.6)	1	ND(5.8)	ND(5.5)	ND(4.9)	ND(4.6)	ND(5.4)	ND(4.1)	ND(5.2)	ND(5.1)	ND(4.6)	ND(4.9)	ND(4.5)	ND(4.5)	ND(5.5)	ND(4.6)	ND(4.2)	ND(4.8)	ND(5.3)	ND(3.6)
	ND(4.4)	1	ND(4.0)	ND(4.7)	ND(4.2)	ND(4.3)	ND(4.9)	ND(5.2)	ND(4.1)	ND(5.5)	ND(4.7)	ND(4.2)	ND(5.5)	ND(5.4)	ND(4.3)	ND(4.4)	ND(4.5)	ND(4.9)	ND(4.6)	ND(3.8)

Cs-134 (Bq/L)

測定場所	10/29	10/30	10/31	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17
	ND(5.0)	1	ND(4.0)	ND(5.7)	ND(5.4)	ND(4.3)	ND(3.6)	ND(4.4)	ND(5.3)	ND(3.8)	ND(3.8)	ND(4.6)	ND(6.0)	ND(3.6)	ND(5.0)	ND(3.0)	ND(4.8)	ND(4.1)	ND(5.8)	ND(4.8)
	ND(5.5)	1	ND(3.6)	ND(4.1)	ND(5.1)	ND(4.3)	ND(4.6)	ND(3.6)	ND(3.9)	ND(4.1)	ND(4.4)	ND(3.7)	ND(3.9)	ND(3.6)	ND(3.7)	ND(3.8)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(3.3)	ND(4.0)
	ND(3.6)	1	ND(5.5)	ND(3.8)	ND(3.6)	ND(4.3)	ND(4.1)	ND(4.3)	ND(3.2)	ND(3.8)	ND(4.6)	ND(3.5)	ND(4.5)	ND(3.8)	ND(5.2)	ND(4.3)	ND(4.0)	ND(5.2)	ND(4.3)	ND(5.5)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ND(5.1)	1	ND(4.1)	ND(3.6)	ND(4.3)	ND(5.3)	ND(3.7)	ND(3.5)	ND(4.4)	ND(4.4)	ND(4.6)	ND(3.8)	ND(4.0)	ND(4.8)	ND(4.0)	ND(3.3)	ND(4.3)	ND(4.0)	ND(5.1)	ND(5.7)
	-	-	ND(3.6)	-	-	-	-	-	ND(4.8)	-	-	-	-	-	-	ND(5.1)	-	-	-	-
	ND(6.9)	1	ND(6.3)	ND(5.8)	ND(6.5)	ND(4.8)	5.7	8.1	5.9	ND(5.2)	ND(9.6)	7.6	ND(6.0)	ND(5.6)	ND(10)	6.8	ND(5.2)	8.1	ND(5.1)	ND(4.6)
	ND(5.6)	1	ND(7.0)	ND(4.6)	ND(5.6)	ND(4.4)	ND(4.7)	ND(5.1)	ND(3.9)	ND(3.9)	ND(4.7)	ND(3.8)	ND(4.0)	ND(4.0)	ND(4.4)	ND(3.3)	ND(4.8)	ND(4.4)	ND(5.8)	ND(5.5)
	ND(2.7)	1	ND(4.0)	ND(3.2)	ND(4.8)	ND(5.2)	ND(5.0)	ND(4.0)	ND(5.2)	ND(4.6)	ND(4.4)	ND(5.1)	ND(4.4)	ND(4.6)	ND(4.5)	ND(4.8)	ND(4.3)	ND(3.5)	ND(5.2)	ND(4.5)

Cs-137 (Bq/L)

測定場所	10/29	10/30	10/31	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17
	ND(5.6)	1	5.5	ND(4.3)	ND(5.2)	ND(5.2)	ND(4.8)	ND(5.3)	ND(4.9)	ND(3.8)	ND(5.4)	ND(5.6)	ND(4.8)	ND(4.4)	ND(4.4)	ND(3.2)	ND(4.9)	ND(4.8)	ND(6.2)	ND(5.2)
	ND(4.0)	1	ND(4.9)	ND(3.4)	ND(4.8)	ND(4.0)	ND(3.4)	ND(3.7)	ND(4.2)	ND(4.2)	ND(4.1)	ND(3.7)	ND(4.2)	ND(4.2)	ND(3.2)	ND(4.3)	ND(4.7)	ND(5.3)	ND(4.2)	ND(4.2)
	ND(4.7)	1	ND(4.4)	ND(5.0)	ND(3.8)	ND(4.3)	ND(3.8)	ND(4.2)	ND(5.3)	ND(4.7)	ND(3.9)	ND(4.4)	ND(3.4)	ND(4.2)	ND(3.8)	ND(4.6)	ND(3.2)	ND(4.1)	ND(4.1)	ND(4.1)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ND(5.4)	1	ND(4.3)	5.0	ND(5.4)	ND(5.4)	ND(4.4)	ND(4.1)	ND(3.7)	ND(3.4)	ND(4.2)	ND(3.9)	3.5	4.9	ND(4.4)	ND(3.7)	ND(4.6)	ND(4.2)	ND(4.6)	ND(3.7)
	-	-	ND(4.3)	-	-	-	-	-	ND(4.2)	-	-	-	-	-	-	ND(5.1)	-	-	-	-
	44	1	71	67	46	54	45	53	57	48	41	44	55	43	50	43	47	52	40	45
	24	1	18	18	14	14	10	11	9.2	8.8	12	9.4	12	6.2	7.6	6.3	5.3	6.6	6.2	7.4
	ND(3.9)	1	ND(4.4)	ND(5.0)	ND(4.1)	ND(4.3)	ND(4.4)	ND(4.5)	ND(3.9)	ND(5.7)	ND(3.9)	ND(3.7)	ND(4.8)	ND(3.8)	ND(4.5)	ND(5.1)	ND(3.7)	ND(3.7)	ND(3.7)	ND(3.7)

「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。
 は が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定(2011/4/29～)
 は地下水流の下流側であることから、追加で測定(2011/5/26～)
 を追加で測定(2011/5/30～)
 を追加で測定(2011/8/2～)
 NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。
 1 悪天候により採取中止

< 測定箇所 >
 4号T/B建屋南東
 プロセス主建屋北東
 プロセス主建屋南東
 プロセス主建屋南西
 雑固体廃棄物減容処理建屋南
 サイトバンカ建屋南西
 焼却工作建屋 西側
 雑固体廃棄物減容処理建屋北
 サイトバンカ建屋南東