

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

| 測定場所 | 11/12   | 11/13   | 11/14   | 11/15   | 11/16   | 11/17   | 11/18   | 11/19   | 11/20   | 11/21   | 11/22   | 11/23   | 11/24   | 11/25   | 11/26   | 11/27   | 11/28   |  |  |  |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
|      | ND(4.8) | ND(3.6) | ND(4.4) | ND(4.8) | ND(4.3) | ND(4.4) | ND(4.7) | ND(4.9) | ND(4.2) | ND(4.6) | ND(5.4) | ND(3.5) | ND(4.0) | ND(5.2) | ND(4.8) | ND(4.9) | ND(4.7) |  |  |  |
|      | ND(3.7) | ND(5.5) | ND(4.0) | ND(4.6) | ND(4.6) | ND(4.7) | ND(4.7) | ND(5.4) | ND(3.6) | ND(5.5) | ND(3.7) | ND(5.3) | ND(4.7) | ND(4.4) | ND(4.4) | ND(5.0) | ND(4.8) |  |  |  |
|      | ND(4.2) | ND(4.3) | ND(5.1) | ND(5.0) | ND(4.8) | ND(4.5) | ND(4.7) | ND(4.1) | ND(4.9) | ND(4.0) | ND(4.6) | ND(4.7) | ND(4.6) | ND(4.7) | ND(4.3) | ND(4.3) | ND(5.3) |  |  |  |
|      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |  |  |  |
|      | ND(5.6) | ND(5.5) | ND(3.4) | ND(4.2) | ND(4.8) | ND(4.7) | ND(5.5) | ND(4.5) | ND(5.7) | ND(5.4) | ND(3.4) | ND(4.5) | ND(4.7) | ND(4.4) | ND(4.1) | ND(4.1) | ND(3.9) |  |  |  |
|      | -       | ND(5.5) | -       | -       | -       | -       | -       | -       | ND(4.5) | -       | -       | -       | -       | -       | -       | ND(4.3) | -       |  |  |  |
|      | ND(5.2) | ND(5.3) | ND(5.3) | ND(5.9) | ND(5.6) | ND(6.1) | ND(5.5) | ND(5.1) | ND(4.9) | ND(5.4) | ND(5.2) | ND(4.8) | ND(5.2) | ND(6.3) | ND(5.7) | ND(5.8) | ND(5.5) |  |  |  |
|      | ND(5.5) | ND(4.6) | ND(4.2) | ND(4.8) | ND(5.3) | ND(3.6) | ND(4.5) | ND(5.0) | ND(4.6) | ND(5.3) | ND(5.0) | ND(5.2) | ND(5.1) | ND(4.8) | ND(5.6) | ND(4.3) | ND(5.3) |  |  |  |
|      | ND(4.3) | ND(4.4) | ND(4.5) | ND(4.9) | ND(4.6) | ND(3.8) | ND(4.2) | ND(5.2) | ND(4.4) | ND(4.2) | ND(5.1) | ND(4.3) | ND(4.6) | ND(4.7) | ND(4.3) | ND(4.5) | ND(3.9) |  |  |  |

Cs-134 (Bq/L)

| 測定場所 | 11/12   | 11/13   | 11/14   | 11/15   | 11/16   | 11/17   | 11/18   | 11/19   | 11/20   | 11/21   | 11/22   | 11/23   | 11/24   | 11/25   | 11/26   | 11/27   | 11/28   |  |  |  |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
|      | ND(5.0) | ND(3.0) | ND(4.8) | ND(4.1) | ND(5.8) | ND(4.8) | ND(4.0) | ND(5.1) | ND(4.4) | ND(4.0) | ND(5.6) | ND(4.1) | ND(4.5) | ND(4.1) | ND(5.8) | ND(6.5) | ND(4.7) |  |  |  |
|      | ND(3.7) | ND(3.8) | ND(4.3) | ND(4.8) | ND(3.3) | ND(4.0) | ND(3.7) | ND(4.8) | ND(2.7) | ND(4.5) | ND(3.9) | ND(3.6) | ND(5.5) | ND(3.2) | ND(3.9) | ND(3.7) | ND(4.6) |  |  |  |
|      | ND(5.2) | ND(4.3) | ND(4.0) | ND(5.2) | ND(4.3) | ND(5.5) | ND(4.8) | ND(4.5) | ND(4.4) | ND(4.1) | ND(4.1) | ND(3.8) | ND(4.6) | ND(3.5) | ND(4.8) | ND(4.3) | ND(4.0) |  |  |  |
|      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |  |  |  |
|      | ND(4.0) | ND(3.3) | ND(4.3) | ND(4.0) | ND(5.1) | ND(5.7) | ND(4.8) | ND(5.3) | ND(4.7) | ND(5.0) | ND(3.9) | ND(3.2) | ND(5.0) | ND(4.1) | ND(3.0) | ND(5.7) | ND(4.0) |  |  |  |
|      | -       | ND(5.1) | -       | -       | -       | -       | -       | -       | ND(3.5) | -       | -       | -       | -       | -       | -       | ND(5.8) | -       |  |  |  |
|      | ND(10)  | 6.8     | ND(5.2) | 8.1     | ND(5.1) | ND(4.6) | ND(5.5) | 5.7     | 6.7     | 4.5     | 9.1     | 5.2     | 6.7     | 6.6     | ND(6.0) | 11      | 6.4     |  |  |  |
|      | ND(4.4) | ND(3.3) | ND(4.8) | ND(4.4) | ND(5.8) | ND(5.5) | ND(4.2) | ND(4.0) | ND(5.3) | ND(4.8) | ND(4.7) | ND(4.0) | ND(3.6) | ND(5.0) | ND(5.0) | ND(3.7) | ND(5.8) |  |  |  |
|      | ND(4.5) | ND(4.8) | ND(4.3) | ND(3.5) | ND(5.2) | ND(4.5) | ND(4.3) | ND(5.3) | ND(5.2) | ND(4.4) | ND(4.5) | ND(4.1) | ND(4.3) | ND(4.1) | ND(4.8) | ND(3.9) | ND(3.7) |  |  |  |

Cs-137 (Bq/L)

| 測定場所 | 11/12   | 11/13   | 11/14   | 11/15   | 11/16   | 11/17   | 11/18   | 11/19   | 11/20   | 11/21   | 11/22   | 11/23   | 11/24   | 11/25   | 11/26   | 11/27   | 11/28   |  |  |  |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
|      | ND(4.4) | ND(3.2) | ND(4.9) | ND(4.8) | ND(6.2) | ND(5.2) | ND(4.7) | ND(4.4) | 4.1     | ND(3.3) | ND(4.4) | ND(5.6) | ND(4.1) | ND(4.4) | ND(4.9) | ND(5.3) | ND(5.6) |  |  |  |
|      | ND(3.2) | ND(4.3) | ND(4.7) | ND(5.3) | ND(4.2) | ND(4.2) | ND(4.6) | ND(4.3) | ND(4.5) | ND(4.4) | ND(4.7) | ND(4.4) | ND(3.3) | ND(3.8) | ND(3.9) | ND(3.9) | ND(3.8) |  |  |  |
|      | ND(3.8) | ND(4.6) | ND(3.2) | ND(4.1) | ND(4.1) | ND(4.1) | ND(3.7) | ND(4.4) | ND(3.8) | ND(4.3) | ND(4.5) | ND(4.2) | ND(5.0) | ND(3.7) | ND(3.8) | ND(3.7) | ND(4.0) |  |  |  |
|      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |  |  |  |
|      | ND(4.4) | ND(3.7) | ND(4.6) | ND(4.2) | ND(4.6) | ND(3.7) | ND(3.7) | ND(5.0) | ND(4.5) | ND(4.9) | 4.7     | ND(3.3) | ND(4.8) | ND(4.5) | ND(5.1) | ND(4.5) | ND(3.8) |  |  |  |
|      | -       | ND(5.1) | -       | -       | -       | -       | -       | -       | ND(5.4) | -       | -       | -       | -       | -       | -       | ND(5.3) | -       |  |  |  |
|      | 50      | 43      | 47      | 52      | 40      | 45      | 49      | 53      | 49      | 41      | 47      | 49      | 58      | 49      | 41      | 58      | 53      |  |  |  |
|      | 7.6     | 6.3     | 5.3     | 6.6     | 6.2     | 7.4     | 7.0     | ND(4.7) | 5.3     | ND(4.9) | 5.8     | 5.8     | ND(4.9) | 5.0     | ND(5.6) | 4.3     | 6.7     |  |  |  |
|      | ND(4.5) | ND(5.1) | ND(3.7) | ND(3.7) | ND(3.7) | ND(3.7) | ND(4.4) | ND(5.1) | ND(4.5) | ND(5.3) | ND(4.5) | ND(4.5) | ND(3.8) | ND(4.1) | ND(3.8) | ND(3.9) | ND(3.6) |  |  |  |

「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。  
 は が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定(2011/4/29～)  
 は地下水流の下流側であることから、追加で測定(2011/5/26～)  
 を追加で測定(2011/5/30～)  
 を追加で測定(2011/8/2～)  
 NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

< 測定箇所 >  
 4号T/B建屋南東  
 プロセス主建屋北東  
 プロセス主建屋南東  
 プロセス主建屋南西  
 雑固体廃棄物減容処理建屋南  
 サイトバンカ建屋南西  
 焼却工作建屋 西側  
 雑固体廃棄物減容処理建屋北  
 サイトバンカ建屋南東