

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

測定場所	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26				
	ND(5.0)	ND(5.1)	ND(5.0)	ND(4.9)	ND(5.0)	ND(5.2)	ND(4.3)	ND(4.7)	ND(5.0)	ND(4.2)	ND(4.0)	ND(5.3)	ND(5.0)	ND(5.8)	ND(5.0)	ND(4.5)	ND(5.3)				
	ND(4.7)	ND(4.2)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(4.6)	ND(3.7)	ND(4.3)	ND(4.4)	ND(5.1)	ND(4.8)	ND(4.7)	ND(4.4)	ND(4.4)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(4.3)	ND(4.9)				
	ND(4.6)	ND(4.7)	ND(4.2)	ND(4.0)	ND(4.8)	ND(5.5)	ND(5.0)	ND(4.7)	ND(3.9)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(4.2)	ND(5.2)	ND(4.6)	ND(4.8)	ND(4.2)	ND(4.2)				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(4.2)	ND(4.3)	ND(4.9)	ND(4.2)	ND(4.8)	ND(5.2)	ND(4.9)	ND(4.5)	ND(4.7)	ND(4.2)	ND(4.4)	ND(5.0)	ND(5.0)	ND(4.2)	ND(4.1)				
	-	ND(3.9)	-	-	-	-	-	-	ND(4.3)	-	-	-	-	-	-	ND(4.7)	-				
	ND(5.5)	ND(5.8)	ND(5.7)	ND(5.4)	ND(5.5)	ND(5.7)	ND(5.6)	ND(4.9)	ND(4.2)	ND(5.6)	ND(4.6)	ND(4.9)	ND(6.1)	ND(5.7)	ND(4.8)	ND(5.4)	ND(5.2)				
	ND(4.5)	ND(5.0)	ND(4.7)	ND(5.6)	ND(4.6)	ND(4.8)	ND(5.0)	ND(5.2)	ND(4.6)	ND(4.1)	ND(4.2)	ND(4.6)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(5.6)	ND(4.2)	ND(5.0)				
	ND(5.0)	ND(4.7)	ND(4.2)	ND(4.8)	ND(3.9)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(5.0)	ND(4.0)	ND(4.7)	ND(4.9)	ND(4.4)	ND(5.2)	ND(4.8)	ND(4.9)	ND(4.3)	ND(5.2)				

Cs-134 (Bq/L)

測定場所	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26				
	ND(5.0)	ND(5.8)	ND(5.5)	ND(3.3)	ND(5.0)	ND(5.3)	ND(3.5)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(5.3)	ND(4.3)	ND(5.0)	ND(5.8)	ND(5.6)	ND(5.0)	ND(5.3)	ND(5.0)				
	ND(3.9)	ND(4.6)	ND(4.4)	ND(4.0)	ND(4.0)	ND(4.0)	ND(4.5)	ND(4.8)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(5.0)	ND(5.1)	ND(2.8)	ND(4.0)	ND(4.0)	ND(4.0)	ND(4.6)				
	ND(5.5)	ND(4.5)	ND(4.5)	ND(2.7)	ND(5.0)	ND(3.2)	ND(4.0)	ND(4.5)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(4.3)	ND(5.0)	ND(4.3)	ND(4.4)	ND(4.5)	ND(4.5)	ND(3.2)				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	ND(5.0)	ND(4.4)	ND(3.2)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(4.6)	ND(5.1)	ND(4.2)	ND(4.0)	ND(4.8)	ND(5.1)	ND(4.3)	ND(3.3)	ND(3.0)	ND(5.3)	ND(3.0)	ND(4.3)				
	-	ND(4.5)	-	-	-	-	-	-	ND(5.2)	-	-	-	-	-	-	ND(6.4)	-				
	8.2	6.7	7.0	6.0	8.0	8.8	ND(4.8)	8.4	9.9	ND(5.7)	9.4	8.4	5.7	ND(5.8)	8.7	8.7	8.7				
	ND(4.1)	ND(4.7)	ND(4.0)	ND(4.4)	ND(5.0)	ND(5.3)	ND(4.0)	ND(5.0)	ND(4.3)	ND(3.7)	ND(4.8)	ND(5.8)	ND(5.6)	ND(3.6)	ND(4.2)	ND(4.6)	ND(5.3)				
	ND(2.7)	ND(4.9)	ND(4.4)	ND(3.5)	ND(5.0)	ND(4.2)	ND(5.2)	ND(5.7)	ND(5.0)	ND(5.5)	ND(3.9)	ND(3.7)	ND(3.5)	ND(4.8)	ND(4.0)	ND(5.5)	ND(5.2)				

Cs-137 (Bq/L)

測定場所	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26				
	ND(4.4)	ND(3.8)	ND(6.2)	ND(5.6)	ND(3.8)	ND(3.8)	ND(3.4)	ND(3.4)	ND(4.1)	ND(3.9)	ND(3.9)	ND(4.4)	ND(5.2)	ND(4.8)	ND(4.4)	ND(4.9)	ND(5.3)				
	ND(4.2)	ND(4.2)	ND(4.6)	ND(3.8)	ND(5.0)	ND(4.2)	ND(4.7)	ND(3.4)	ND(3.8)	ND(4.5)	ND(4.6)	ND(3.8)	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(4.1)	ND(4.3)	ND(4.3)				
	ND(3.4)	ND(4.5)	ND(4.7)	ND(5.2)	ND(3.4)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(4.7)	ND(5.0)	ND(3.9)	ND(3.9)	ND(5.0)	ND(3.4)	ND(5.0)	ND(3.5)	ND(3.8)	ND(3.8)				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	ND(4.9)	ND(4.2)	ND(4.6)	ND(4.7)	ND(4.2)	ND(4.5)	ND(4.7)	ND(5.0)	ND(3.8)	ND(4.7)	ND(4.3)	ND(4.7)	ND(4.1)	ND(3.8)	ND(5.2)	ND(4.7)	ND(3.9)				
	-	ND(4.6)	-	-	-	-	-	-	ND(4.5)	-	-	-	-	-	-	ND(4.1)	-				
	69	70	61	64	70	54	71	59	62	66	69	64	72	70	64	80	80				
	ND(3.9)	6.2	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(4.4)	ND(3.9)	ND(3.4)	ND(4.1)	ND(4.3)	ND(3.4)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(5.3)	ND(4.7)	ND(4.9)				
	ND(5.4)	ND(4.2)	ND(4.5)	ND(3.8)	ND(3.8)	ND(4.3)	ND(5.0)	ND(3.9)	ND(5.6)	ND(4.2)	ND(3.9)	ND(4.2)	ND(4.7)	ND(4.3)	ND(4.9)	ND(5.0)	ND(4.1)				

「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。
 は が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定(2011/4/29～)
 は地下水流の下流側であることから、追加で測定(2011/5/26～)
 を追加で測定(2011/5/30～)
 を追加で測定(2011/8/2～)
 NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

< 測定箇所 >
 4号T/B建屋南東
 プロセス主建屋北東
 プロセス主建屋南東
 プロセス主建屋南西
 雑固体廃棄物減容処理建屋南
 サイトバンカ建屋南西
 焼却工作建屋 西側
 雑固体廃棄物減容処理建屋北
 サイトバンカ建屋南東