

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水									
	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-13	E-14
採取日	1月2日	1月2日	1月2日	1月2日	1月2日	1月2日	/	1月2日	1月2日	1月2日
採取時刻	9:17	9:23	9:27	8:58	9:07	9:12	/	9:33	8:52	9:17
全	17	23	21	ND(15)	23	ND(15)	/	54	ND(12)	ND(12)
H-3(約12年)	ND(130)	360	ND(130)	ND(130)	ND(130)	140	/	8,200	390	ND(130)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。