

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水									
	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-13	E-14
採取日	1月16日	1月16日	1月16日	1月16日	1月16日	1月16日	/	1月16日	1月16日	1月16日
採取時刻	9:29	9:37	9:43	8:52	9:10	9:17	/	9:51	8:59	9:22
全	ND(14)	16	ND(14)	ND(14)	ND(14)	ND(14)	/	22	ND(16)	ND(16)
H-3(約12年)	ND(110)	280	140	ND(110)	330	160	/	6,300	390	ND(110)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。