

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水									
	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-13	E-14
採取日	1月25日	1月25日	1月25日					1月25日		
採取時刻	9:56	10:04	10:10					10:15		
全	13	35	20					37		
H-3(約12年)	130	320	190					6,800		

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。