

## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水									
	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-13	E-14
採取日	1月27日	1月27日	1月27日	/	/	/	/	1月27日	/	/
採取時刻	8:34	8:40	8:45	/	/	/	/	8:52	/	/
全	ND(12)	18	15	/	/	/	/	25	/	/
H-3(約12年)	110	470	130	/	/	/	/	7,800	/	/

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。