

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水									
	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-13	E-14
採取日	1月30日	1月30日	1月30日	1月30日	1月30日	1月30日	/	1月30日	1月30日	1月30日
採取時刻	9:12	9:17	9:24	8:55	9:14	9:21	/	9:29	9:04	9:27
全	18	25	18	ND(12)	16	ND(12)	/	22	ND(14)	ND(14)
H-3(約12年)	ND(110)	330	ND(110)	ND(110)	ND(110)	130	/	7,600	400	ND(110)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。