

## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果（H4エリア周辺）

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水									
	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-13	E-14
採取日	2月10日	2月10日	2月10日	/	/	/	/	2月10日	/	/
採取時刻	8:31	8:37	8:59	/	/	/	/	9:04	/	/
全β	12	25	14	/	/	/	/	50	/	/
H-3(約12年)	ND(120)	340	190	/	/	/	/	15,000	/	/

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。