

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水									
	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-13	E-14
採取日	2月13日	2月13日	2月13日	2月13日	2月13日	2月13日	/	2月13日	2月13日	2月13日
採取時刻	9:02	9:07	9:12	8:38	8:54	8:59	/	9:18	8:45	9:04
全	ND(12)	17	ND(12)	ND(12)	ND(12)	ND(12)	/	26	ND(14)	ND(14)
H-3(約12年)	ND(110)	240	ND(110)	ND(110)	ND(110)	ND(110)	/	15,000	300	ND(110)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。