

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水									
	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-13	E-14
採取日	2月20日	2月20日	2月20日	2月20日	2月20日	2月20日	/	2月20日	2月20日	2月20日
採取時刻	8:59	9:06	9:12	8:33	8:47	8:52	/	9:18	8:40	8:57
全	14	29	23	ND(11)	ND(11)	ND(11)	/	27	ND(13)	ND(13)
H-3(約12年)	ND(110)	340	110	ND(110)	430	130	/	16,000	280	ND(110)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。