

## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水									
	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-13	E-14
採取日	3月6日	3月6日	3月6日	3月6日	3月6日	3月6日	/	3月6日	3月6日	3月6日
採取時刻	10:12	10:17	10:24	9:21	9:37	9:42	/	10:29	9:29	9:47
全	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	/	19	ND(14)	ND(14)
H-3(約12年)	ND(120)	350	180	ND(120)	ND(120)	160	/	28,000	360	ND(120)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。