

2018年1月11日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H6エリア周辺)

単位:Bq/L

	H6エリア周辺地下水		
	G-1	G-2	G-3
採取日	1月9日	1月9日	1月9日
採取時刻	8:59	9:06	9:14
全	ND(13)	ND(13)	ND(13)
H-3(約12年)	780	970	210

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。